

Déclaration d'éligibilité CEE

Nous soussignés, représentant **IDELED** déclarons par la présente que le produit :

- **576003 NANTES** Dalle LED 60x60 cm 40W 3CCT avec détecteur

Respecte les exigences techniques de la fiche d'opération standardisée:

BAR-EQ-110 : « Luminaires à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes »
(bâtiments résidentiels existants)

Les critères techniques du document sont les suivants :

- Durée de vie :
 - o au moins 40 000 heures pour les luminaires IK10
 - o au moins 50 000 heures pour les autres luminaires
- Chute de flux lumineux à l'issue de cette durée de vie inférieure ou égale à 30%
- Efficacité lumineuse :
 - o au moins 65 lm/W pour les luminaires IK10
 - o au moins 90 lm/W pour les autres luminaires
- Dispositif de contrôle intégré au luminaire :
 - o Détection de présence ou de mouvement
 - o Ou détection de niveau d'éclairage
 - o Ou les deux associés

A Aubervilliers, le 01/10/2023

Nicolas Liu - CEO

IDELED
YZ DEVELOPPEMENT
113 BLD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS
TEL: 01 48 39 86 86 FAX: 01 48 39 86 85
SIREN: 000 935 306 R.C.S. BOBIGNY