Déclaration d'éligibilité CEE

Nous soussignés, représentant **IDELED** déclarons par la présente que le produit :

- **827006 MOSCOU** Tubulaire LED avec détecteur à préavis 120cm 36W IP69K IK10

Respecte les exigences techniques de la fiche d'opération standardisée :

- **BAT-EQ-127 : « Luminaires à modules LED »**
  (bâtiments tertiaires existant)

Les critères techniques du document sont les suivants :

- Durée de vie calculé à 25°C ≥ 50 000 heures pour une chute de flux ≤ 20% ;
- Efficacité lumineuse :
  - ≥ 120 lm/W pour les luminaires IK10
  - ≥ 140 lm/W pour les autres luminaires
- Dans le cas où, IRC ≥90 avec R9>0, alors Efficacité lumineuse :
  - ≥ 108 lm/W pour les luminaires IK10
  - ≥ 126 lm/W pour les autres luminaires ;
- Facteur de puissance ≥ 0,9 ;
- Taux de distorsion harmonique sur le courant : THD < 25 % ;
- Groupe de risque photobiologique strictement <2 ;
- Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l'éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible
- Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation associés sont remplaçables.

A Aubervilliers, le 01/10/2023

Nicolas Liu - CEO

IDELED
YZ DEVELOPPEMENT
113 BLD FELIX FAURE 93300 AUBERVILLIERS
TEL:01 48.39.86.86 FAX:01.48.39.86.85
SIREN:000 955 306 R.C.S. BOBIGNY